

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUPCY**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 63 2743642; 63 2743643
- PPIS w Słupcy 63 2743642 wew. 11
- faks 63 2743643
- Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy 63 2743642 wew. 21
ds. Higieny Komunalnej
- e-mail psse.słupca@pis.gov.pl


ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
www.psse-słupca.pl

ON-HK.9020.1.152.2020

Słupca, dnia 11 września 2020r.

**Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji,**

**Cienin Zaborny-Parcele 95
62-400 Słupca**



OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonał oceny jakości wody w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 1 września 2020 r. na podstawie:

1. Sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- wykonanych w ramach nadzoru nad jakością wody:

Nr: W – 417-418/2020 z dnia 08.05.2020 r., W – 448-450/2020 z dnia 15.05.2020 r., W-799/2020 z dnia 04.09.2020 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie,

- wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody:

Nr: LBS/18/429/6501/2020 z dnia 20.04.2020r., LBS/18/430/6501/2020 z dnia 20.04.2020r., LBS/18/542/6501/2020 z dnia 22.05.2020r., LBS/18/716/6501/2020 z dnia 13.06.2020r., LBS/18/914/6501/2020 z dnia 13.07.2020r., LBS/18/913/6501/2020 z dnia 13.07.2020r., LBS/18/1078/6501/2020 z dnia 07.08.2020r., LBS/18/1077/6501/2020 z dnia 06.08.2020r., LBS/18/1129/6501/2020 z dnia 12.08.2020r., LBS/18/1130/6501/2020 z dnia 12.08.2020r., LBS/18/1131/6501/2020 z dnia 12.08.2020r., LBS/18/1076/6501/2020 z dnia 18.08.2020r., LBS/18/1070/6501/2020 z dnia 18.08.2020r.

Prowadzonego nadzoru nad jakością wody zgodnie z zapisem § 20 ww. rozporządzenia

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Żelazków w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na sieci wodociągowej u odbiorców usług, nie odpowiada wymaganiom cyt. wyżej rozporządzenia pod względem chemicznym z uwagi na zawyżoną zawartość manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Żelazkowie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
3. a/a

U.W.

**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy**

lek. med. Zygmunt Jasiński

